

**Załącznik do DEKLARACJI ZGODNOŚCI
zgodnie z Aneksiem II dyrektywy 2014/68/WE (97/23/WE) dot. urządzeń ciśnieniowych**

My,
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain S.A.U.
Ronda Shimizu, 1 - Polígon Industrial Can Torrella.
08233 VACARISSES (Barcelona) – Spain

niniejszym deklarujemy na naszą własną odpowiedzialność, że urządzenia:

Modele **RASM-3VRE**
Producent Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain S.A.U.
Nr seryjny Patrz numer na tabliczce znamionowej urządzenia
Rok produkcji Patrz numer na tabliczce znamionowej urządzenia

Charakterystyka:

Elementy zespołu ciśnieniowego	Kategoria wg 2014/68/WE	Procedura
Wymiennik ciepła	Art. 4.3	---
Płyty wymiennik ciepła	Art. 4.3	---
Sprężarka (inwerter)	Kategoria II	Moduł A2
Zbiornik	Kategoria I	Moduł A
Orurowanie i akcesoria ciśnieniowe	Kategoria I lub Art. 4.3	Moduł A
Zabezpieczający przełącznik ciśnieniowy	Kategoria IV	Moduł B (typ produkcji)+D

Kategoria zespołu urządzeń ciśnieniowych: II

Procedura oceny zgodności : A2

Jednostka uprawniona:

SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A. (BARCELONA) - nr 1767
C/ Las planas, No.1 Nau B P.I. Fontsanta - 08970 St. Joan Despi (BARCELONA)

są wykonane zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2014/68/EU (97/23/WE) dot. urządzeń ciśnieniowych.

Nazwisko osoby upoważnionej do podpisania w imieniu Producenta:

Stanowisko osoby upoważnionej do podpisania w imieniu Producenta:

Firma:

Johnson Controls-Hitachi Air
Conditioning Spain S.A.U..

Miejsce / Data:

(własnoręczny podpis)

.....